



Новый Поток  
Марийский НПЗ

ООО «Марийский нефтеперегонный завод»  
с. Табашино, Оршанский район, Республика Марий Эл, 425255  
тел.: + 7 (8362) 68 10 10, 68 10 70 / факс: + 7 (8362) 68 10 69 / E-mail: [mnpz@marnpz.ru](mailto:mnpz@marnpz.ru)  
ИНН 2128034430 / КПП 121050001 / ОГРН 1021201849558

WWW.MARNPZ.RU

Паспорт № 222  
Дистилляты газового конденсата, вид II  
СТО 49247367-002-2015

Сертификат соответствия № РОСС RU .АГ78.Н01592 Срок действия с 27.01.2016 по 26.01.2019

Завод-изготовитель ООО «Марийский НПЗ»  
425255, Россия, Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Табашино, тел./факс (8362) 68-10-70/68-10-69

Дата изготовления 20.10.16 дата отбора проб 20.10.16 дата проведения анализа 20.10.16  
Номер резервуара P-1 уровень наполнения (мм) 10287 количество 2333,7 (т)


№ п/п	Наименование показателей	Значение по СТО 49247367-002-2015	Фактическое значение	НД на методы испытаний
1.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм <sup>2</sup> /с, не более	11,0	<u>2,847</u>	ГОСТ 33
2.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	40	<u>40</u>	ГОСТ 6356
3.	Массовая доля серы, %, не более	1,00	<u>0,44</u>	ГОСТ Р 51947
4.	Содержание воды	Следы	<u>следы</u>	ГОСТ 2477
5.	Коксуемость 10%-го остатка, %, не более	0,2	<u>0,01</u>	ГОСТ 19932
6.	Содержание механических примесей, %	Отсутствие	<u>Отсутст.</u>	ГОСТ 6370
7.	Зольность, %, не более	0,01	<u>0,005</u>	ГОСТ 1461
8.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	<u>Отсутст.</u>	ГОСТ 6307
9.	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	864	<u>823,5</u>	ГОСТ Р 51069
10.	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	800-860	<u>819,9</u>	ASTM D 4052
11.	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	20	<u>0,7</u>	ГОСТ 2070
<b>Дополнительно:</b>				
1.	Фракционный состав: 89 % отгоняется при температуре, °С, не ниже	360	<u>361</u>	ГОСТ 2177
2.	Предельная температура фильтруемости, °С	-	<u>минус 21</u>	ГОСТ 22254
3.	Температура помутнения, °С	-	<u>минус 10</u>	ГОСТ 5066

Заключение: Соответствует требованиям СТО 49247367-002-2015, с изм.1-5.  
Содержит присадку OFI 8863 – 0,03%

Начальник химико-аналитической лаборатории

Дата выдачи паспорта: 20.10.16

М.Н. Яндулецкая



Сертифицировано по ISO 9001